



Contrôle sanitaire des
 EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Destinataire(s)

MONSIEUR LE PRESIDENT - SI DE LA VAUCOULEURS RIVE DROITE
 MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE BERCHERES SUR VESGRES
 MONSIEUR LE DIRECTEUR - SAUR FRANCE

Affaire suivie par :
 MURIEL RIVET - 02 38 77 33 76 -
 Fax : 02 37 36 29 93

résultats à afficher en mairie

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

SIE DE LA VAUCOULEURS

Prélèvement	00066409	Commune	BERCHERES SUR VESGRES
Unité de gestion	0312 SIE DE LA VAUCOULEURS	Prélevé le :	mercredi 25 février 2015 à 09h36
Installation	UDI 001274 SIE DE LA VAUCOULEURS	par :	GILLES AFONSO
Point de surveillance	S 0000002650 LE BOURG	Type visite :	D1
Localisation exacte	MAIRIE		

Mesures de terrain

	Résultats	Unités	Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	8,2	°C				
pH	7,30	unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,26	mg/L Cl2				
Chlore total	0,32	mg/L Cl2				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
 Type d'analyse : 28D1C Code SISE de l'analyse : 00072545 Référence laboratoire : LSE1502-32682

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	qualit.				
Coloration	<5	mg/L Pt				15,00
Coloration après filtration simple	<5	mg/L Pt				15,00
Couleur (qualitatif)	0	qualit.				
Odeur (qualitatif)	1	qualit.				
Saveur (qualitatif)	1	qualit.				
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,1	NFU				2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/100mL			0	
Escherichia coli /100ml -MF	<1	n/100mL			0	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,35	unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C	703	µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	38,7	mg/L			50,00	
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
Chlorure de vinyl monomère	<0,100	µg/l			0,50	

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00066409)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Chartres, le 7 avril 2015

P/le Préfet,
 P/ le délégué territorial,
 l'ingénieur d'études sanitaires

signé :

Marc PASQUIER